

B e s c h l u s s v o r l a g e

Betreff: Vergabe der Lieferleistung:
„Abwasserpumpanlage Zschernitzsch Bauabschnitt 2“

Einreicher: Bauamt

Beratungsfolge	Ausschuss	am	Abstimmung	
	13. Technischer Ausschuss	25.09.2017	Ja-Stimmen	
			Nein-Stimmen	
			Stimmenthaltung	
Beratungsstatus	öffentlich beschließend			

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung:

Im Ergebnis der Angebotseinholung wird die Lieferleistung

„Abwasserpumpanlage Zschernitzsch Bauabschnitt 2“

an die Firma

PVS GmbH
Mölbiser Landstraße 3
04571 Rötha

mit einer Angebotssumme von

41.994,41 € (incl. 19 % Mwst.)

vergeben.

Sachdarstellung:

Angebotseinholung nach VOL

abgegebene Angebote: 3

bewertbare Angebote: 1

Submission am: 22.09.2017

Die vorgenannten Leistungen wurden am 22.09.2017 im Rahmen einer Angebotseinholung submittiert.

Die Hauptleistung des Leistungsverzeichnisses besteht darin, eine Abwasserpumpanlage in Zschernitzsch, Kanalbauabschnitt 2, einzubauen. Die angebotene Anlage soll einen Rückstau im Hochwasserfall in der Schmutzwasserleitung verhindern und das Abwasser zur Kläranlage Schmölln fördern. Der Aufstellungsort ist der Steineplatz Zschernitzsch, da die Abwasserleitungen diesen Platz queren.

Die eingereichten Angebote wurden nach den sachlichen, rechnerischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten durch das Ingenieurbüro IBW, Hainstraße 13, 07545 Gera geprüft und ausgewertet. Zur Submission am 19.09.2017 lagen drei Angebote vor.

Die Angebote der Firma Mehner GmbH aus Werdau sowie der Firma Romold GmbH aus Surheim können nicht gewertet werden, da eine Anbindung an die Fernwirktechnik mit dezentraler Anwendung über das PLS System der Kläranlage nicht gegeben ist.

Das technisch realisierbare Hauptangebot legte die Firma PVS GmbH aus Rötha, mit einer geprüften Gesamthöhe von 41.994,41 € unter Einbeziehung des derzeit gültigen Mehrwertsteuersatzes von 19 v.H. vor.

Die Firma PVS GmbH ist für die ausgeschriebenen Leistungen qualifiziert und es liegen Referenzleistungen im Bereich Schmölln vor.

Die Firma PVS GmbH, erfüllt die Kriterien des Leistungsverzeichnisses uneingeschränkt und wird zur Vergabe vorgeschlagen.

im Auftrag

Reiner Erler
Amtsleiter Bauamt